



Ravine de Boisripeaux, non intégrée dans le projet de la SEMAG  
Quid des eaux de ruissellement du SSBV arrivant sur ce point ?

Pas de liaison entre les réseaux, les dimensionnements n'intègrent pas les rejets amont

Bassin dimensionné pour T = 10 ans  
Quid du volume de surverse pour des pluies supérieures -> Risques pour les projets SEMAG et SEMSAMAR ?

**Légende :**

- Regard\_Grille\_Avaloir\_Tampon
- TYPE**
- Canal ouvert
- Canalisation
- Fossé
- Ouvrage hydraulique
- Ouvrage de rejet
- Bassin de rétention
- Ravine
- Porteur de projet**
- CHU
- SEMAG
- SEMSAMAR
- BATI ZAC
- Troitours
- Voirie
- PARKING

0 25 50 100 150 Mètres

# SDGEP Cap Excellence

ZAC de Perrin

Implantation des réseaux EP  
selon les différents projets



Réalisé par :	HUQ
Date :	
Validé par :	HUQ